

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «БУРЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ФГБОУ ВО «БГУ»
от «08» 12 2017 г. № 649-ПД

**ИНСТРУКЦИЯ
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГАРАЖЕ**

г. Улан-Удэ

1. Общие положения

1.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в гараже федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Бурятский государственный университет» (далее - Университет) устанавливает порядок содержания гаража в целях обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации автотранспорта и нормы поведения работников при возникновении чрезвычайной ситуации.

1.2. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме», Инструкцией о мерах пожарной безопасности в ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет», утвержденной 13.04.2015г.

1.3. Работники Университета обязаны четко знать и строго выполнять установленные настоящей Инструкцией правила, не допускать действий, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций (пожара, взрыва и др.) на объектах Университета расположенных в г. Улан-Удэ по адресу: ул. Ранжурова, 6; ул. Учебная, 3; ул. Пушкина, 25.

1.4. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности, своевременное выполнение мероприятий по пожарной безопасности, содержание в исправном состоянии и пригодности к применению средств пожаротушения возлагается на начальника транспортного отдела административно-хозяйственной части Университета.

1.5. Начальник транспортного отдела обязан:

1.5.1. обеспечить соблюдение на вверенных ему участках установленного противопожарного режима и выполнение в установленные сроки мероприятий, повышающих пожарную безопасность;

1.5.2. контролировать исправность приборов отопления, вентиляции, электроустановок, технического оборудования и принимать незамедлительные меры к устранению обнаруженных неисправностей способных привести к пожару;

1.5.3. обеспечить содержание в исправном состоянии и постоянной готовности к действию имеющихся средств обнаружения и тушения пожара;

1.5.4. следить, чтобы в помещении гаража была размещена информация с указанием номера телефона для вызова пожарной охраны и иных служб;

1.5.5. контролировать выполнение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ, уборки рабочих мест и помещений, а также отключение электросети после окончания работы;

1.5.6. знать пожарную опасность технологических процессов, веществ, материалов, которые хранятся в помещениях или прибывают в работе в технологическом или производственном оборудовании;

1.5.7. при обнаружении пожара принять меры к немедленному вызову пожарных подразделений, известить руководство Университета, организовать тушение пожара и эвакуацию при необходимости оборудования, автотранспорта;

1.5.8. производить ежедневный осмотр помещений перед их закрытием, и после окончания работы, результаты осмотра заносить в документы установленной формы;

1.5.9. организовывать и проводить противопожарный инструктаж на рабочем месте с работниками гаража (вводного при приеме на работу, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого, прохождения пожарно-технического минимума). Допускать к работе в гаражных помещениях Университета только работников прошедших обучение мерам пожарной безопасности.

1.6. Работники гаража обязаны:

1.6.1. строго выполнять установленные правила и инструкции о мерах пожарной безопасности;

1.6.2. не допускать действий, которые могут привести к пожару;

1.6.3. знать местонахождение средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;

1.6.4. проходить противопожарный инструктаж на рабочем месте.

1.7. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Общие требования пожарной безопасности

Содержание территории и помещений Университета

2.1. При расстановке в гараже автотранспортных средств, расстояние между автотранспортом, а также между автотранспортом и конструкциями гаража должно быть не менее 0,3-0,8 м., в зависимости от категории автотранспорта.

2.2. При эксплуатации гаража и автотранспортных средств запрещается:

2.2.1. устанавливать автотранспортные средства в количествах, превышающих норму, нарушать способ их расстановки, уменьшать расстояние между ними;

2.2.2. загромождать оборудованием и другими предметами эвакуационные пути, проходы и подходы к пожарным кранам, огнетушителям;

2.2.3. оставлять автотранспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла;

2.2.4. загромождать выездные ворота и проезды;

2.2.5. заправлять автотранспорт горюче-смазочными материалами и сливать из него топливо;

2.2.6. подогревать двигатели автотранспорта источниками открытого огня (кострами, факелами, паяльными лампами иными средствами), а также пользоваться ими для освещения во время технического осмотра, проведения ремонтных и других работ;

2.2.7. производить кузнечные, термические, сварочные, малярные работы;

2.2.8. производить промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

2.2.9. хранить горюче-смазочные материалы, смазочные материалы, специальные жидкости (тормозные, охлаждающие) и их тару;

2.2.10. оставлять в автотранспорте промасленные обтирочные материалы, рабочую одежду;

2.2.11. оставлять автомобили с включенным зажиганием;

2.2.12. курение в автотранспорте, в помещениях гаража, на территории Университета.

2.3. Ко всем зданиям и сооружениям, а также водоисточникам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарной техники.

Эксплуатация электроустановок

2.4. При эксплуатации электроустановок запрещается:

2.4.1. оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и освещение в помещениях гаража, за исключением систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

2.4.2. эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

2.4.3. пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановками с повреждениями;

2.4.4. обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми рассеивателями, предусмотренными конструкцией светильника.

Средства пожаротушения

2.5. Гараж должен быть обеспечен исправными и пригодными к применению средствами пожаротушения:

2.5.1. **огнетушителями** (из расчета 1 огнетушитель на 100 кв.м., но не менее одного на помещение гаража). Проверка огнетушителей проводится не реже одного раза в год. Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель должен быть перезаряжен, проведен внешний и внутренний осмотр;

2.5.2. **пожарными кранами**. Каждый пожарный кран должен быть укомплектован рукавом, стволом, вентилем, гайками и проверяться на работоспособность не реже одного раза в 6 месяцев, с оформлением результатов проверки актом;

2.5.3. **пожарным щитом**. На пожарном щите должны быть компактно размещены огнетушители, лопаты, ведра, лом, багор. Пожарный щит устанавливается на видном и легкодоступном месте, по возможности, ближе к выходам;

2.5.4. **ящиком с сухим просеянным песком**. Ящик укомплектовывается совком, должен быть покрашен в красный цвет и плотно закрываться, иметь надпись «Песок на случай пожара»;

2.5.5. **асбестовым полотном, войлоком** (кошмой), которое необходимо хранить в металлическом футляре с крышкой, окрашенным в красный цвет, периодически (не реже 1 раза в 3 месяца) просушивать и очищать от пыли.

2.6. Автомобиль, прибывший в гараж, должен быть оборудован исправным, сертифицированным огнетушителем.

2.7. Запрещается использовать первичные средства пожаротушения не по назначению.

3. Действия персонала при пожаре

3.1. При обнаружении пожара или признаков горения в гаражах (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

3.1.1. немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону – **01**, с мобильного телефона - **101** (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возгорания пожара, фамилию и должность лица, представляющего информацию);

3.1.2. сообщить на вахту ближайших учебных корпусов (ул. Ранжурова, 6 - учебный корпус №2; ул. Учебная, 3 - учебный корпус №5; ул. Пушкина, 25 - учебный

корпус №4), начальнику транспортного отдела, далее руководству университета по Схеме оповещения;

3.1.3. отключить при необходимости электроснабжение;

3.1.4. принять меры к эвакуации людей и спасению автотранспорта;

3.1.5. приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения (внутренними пожарными кранами, огнетушителями и т.п.);

3.1.6. организовать встречу пожарного подразделения, проинформировать прибывшего руководителя подразделения по тушению пожара о принятых мерах, действовать по его указанию в зависимости от обстановки.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящая Инструкция утверждается приказом ректора Университета, вступает в силу с момента её утверждения и действует до принятия новой или отмены настоящей инструкции.

4.2. Изменения и дополнения в настоящую Инструкцию вносятся путём подготовки проекта изменений и дополнений начальником отдела по делам ГО и ЧС.

4.3. Настоящая Инструкция подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Университета <http://www.bsu.ru>.

Разработал:
Вед.специалист
отдела по делам ГОЧС



Л.Д.Ленхобоева

Проект инструкции вносит:
Начальник отдела по делам ГОиЧС
«__» _____ 20__ г.

В.М.Тулохонов

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по административно-хозяйственной работе
«__» _____ 20__ г.

Д.Д. Намнанов

Начальник транспортного отдела
«__» _____ 20__ г.

И.А.Жук

Начальник юридического отдела
«__» _____ 20__ г.

С.С. Фомицкая

Заведующий Общим отделом
«__» _____ 20__ г.

О.В.Трофимова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «БГУ»)

П Р И К А З

« 08 » 12 2017 г.

№ 849-02

г. Улан-Удэ

Об утверждении инструкции
«О мерах пожарной безопасности в гараже»

В целях повышения эффективности работы транспортного отдела административно-хозяйственной части,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инструкцию «О мерах пожарной безопасности в гараже».

2. Начальнику транспортного отдела Жук И.А. ознакомить с положением работников подразделения и разместить положение на официальном сайте Университета <http://www.bsu.ru>.

3. Заведующему общим отделом Трофимовой О.В. ознакомить с настоящим приказом заинтересованных лиц.

Ректор



Н.И. Мошкин