


19/02

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Начальник  
 Управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ  
 А.Н. Печкин  
 « 14 » 04 20 23 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 3**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объект:  
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», общежитие № 3**
- 1.2. Адрес объекта:  
**670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 11.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
  - **отдельно стоящее 5-этажное здание, 4 897,9 кв. м.**
  - часть -этажного жилого здания, \_ кв. м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) \_ кв. м.
- 1.4. Год постройки здания:  
**1966 г., последнего капитального ремонта – 2022 г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
**Текущего – нет данных, капитального – нет данных.**

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации/учреждения (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», ФГБОУ ВО «БГУ»**
- 1.7. Юридический адрес организации/учреждения:  
**670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а.**
- 1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление, аренда, собственность**)
- 1.9. Форма собственности (**государственная, негосударственная**)
- 1.10. Территориальная принадлежность (**федеральная, региональная, муниципальная**)
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*)  
**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  
**125993, г. Москва, ГСП-3, улица Тверская, д. 11.**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **Жилое помещение для студентов**
- 2.3 Форма оказания услуг: (**на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно**)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; **все возрастные категории**)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:  
**инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, нет.**

- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **450 человек.**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида (**да, нет**)

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Остановка «ул. Советская»**

**Трамвай № 1, 2, 4, 7, 8.**

**Автобус, маршрутное такси №№ 1, 16, 16к, 27к, 46А, 92, 40, 56, 59, 132.**

**наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **500 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **5–10 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые**, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет**

**1. Остановка «ул. Советская» со стороны ТРЦ «Сибирь» - на остановке нет информационных обозначений. Присутствуют неконтрастные металлические столбы, не выделенные контрастным цветом.**

**2. Остановка «ул. Советская» с противоположной стороны - высота бордюра 0,14 м., на остановке ступени разной геометрии без тактильно-контрастных полос на краях, поручней, нет схемы движения до объекта. Канализационный люк возвышается на поверхности земли высотой 0,2 м.**

**На пути следования к объекту отсутствуют контрастная маркировка, тактильная плитка, места отдыха. Присутствуют неконтрастные металлические столбы и разделительные столбики, не выделенные контрастным цветом. Имеется лестница без поручней, контрастных полос на краях ступеней. (Папка № 0)**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет.**

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	<b>ДУ</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ВНД</b>
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>ДУ</b>
4.	с нарушениями зрения	<b>ДУ</b>
5.	с нарушениями слуха	<b>ДУ</b>
6.	с нарушениями умственного развития	<b>Б</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДУ (О, С, Г, У) ВНД (К)</b>
2.	Вход (входы) в здание	<b>ДЧ-И (У, Г) ДУ (С, О) ВНД (К)</b>
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>ДЧ-И (Г, У) ДУ (С, О) ВНД (К)</b>
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ДЧ-И (У, Г) ДУ (С, О) ВНД (К)</b>

5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г) ДУ (О, С) ВНД (К)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, О, У) ВНД (С, Г)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (У, Г) ДУ (С, О, К)

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У), ДУ (О, С, Г), ВНД (К)

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий, капитальный ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий, капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «1» февраля 2023 г.,

2. Акта обследования объекта: № 3 от «1» февраля 2023 г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.